

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Municipalité de St-Ubalde
M. Jocelyn Auger
427, boulevard Chabot
St-Ubalde, Québec
G0A 4L0
Tél.: (418) 277-2124

Certificat : **2037936**
Demande d'analyse : NA
Date du rapport: 2018-06-26
Projet client : Eau potable
Bon de commande : NA
Chargé de projets : Nadia Guérard : 1-877-977-1220
Adresse courriel : nadiaguerard@labenvironex.com

Données sur le prélèvement

Échantillon Environex : 3553939

Identification client : NA

Nature : Eau potable

Nom du préleveur : David Grondin

Date de prélèvement: 2018-06-19

Date de réception: 2018-06-20

Lieu du prélèvement : Chemin du Lac Blanc

Info. supplémentaires : NA

Chlore résiduel libre : NA

Chlore résiduel total : NA

Chloramine : NA

Résultat pH : NA

Paramètres	Accr. *	Méthode Interne	Résultats	Unités	Date d'analyse	Critères	
						Min	Max Laboratoire
Analyse microbiologique							
Dénombrement des coliformes totaux et Escherichia	Oui	MBIO07/ILME40			2018-06-20		QC
Bactéries atypiques			12	UFC/100mL			200
Coliformes totaux			34	UFC/100mL			10
Escherichia Coli			12	UFC/100mL			0
Entérocoques	Oui	MBIO04/ILME40			2018-06-20		QC
Entérocoques			20	UFC/100 mL			0

Accr. * : Accréditation du MDDELCC - NA : Non-Applicable - TNI : Trop nombreux pour être identifiés - TNC : Trop nombreux pour être comptés - PNA : Paramètre non accrédité = Hors critères
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH : Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.

CONFIDENTIEL

Page 1 de 2

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Municipalité de St-Ubalde
M. Jocelyn Auger
427, boulevard Chabot
St-Ubalde, Québec
G0A 4L0
Tél.: (418) 277-2124

Certificat : **2037936**
Demande d'analyse : NA
Date du rapport: 2018-06-26
Projet client : Eau potable
Bon de commande : NA
Chargé de projets : Nadia Guérard : 1-877-977-1220
Adresse courriel : nadiaguerard@labenvironeX.com

Données sur le prélèvement

Échantillon EnvironeX : 3553939

Commentaires de l'échantillon Température à la réception : 13.4°C

Appréciation microbiologique: L'EAU EST NON-POTABLE selon le Règlement sur la qualité de l'eau potable du Québec, i.e. >0 Escherichia coli/100ml et/ou >0 entérocoque/100ml. Faire BOUILLIR l'eau au moins une minute avant de la consommer. Nous vous conseillons d'évaluer les sources de contaminations potentielles (aménagement du puits, ruissellement, installation septique défectueuse, insalubrité des lieux) et d'apporter des mesures correctives au système de captage de l'eau. Nous vous conseillons également de désinfecter votre puits en suivant les recommandations du Ministère dont vous trouverez les détails à l'adresse suivante : <http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/potable/depliant/index.htm#bacteries>
Le Ministère recommande également de procéder à un nouvel échantillonnage une semaine ET quatre semaines suivant la désinfection afin d'attester de la qualité de l'eau aux normes.

Commentaires du certificat :

Approuvé par :

Jennifer Gagné, B. Sc.
Microbiologiste, Site de Québec

Accr. * : Accréditation du MDDELCC - NA : Non-Applicable - TNI : Trop nombreux pour être identifiés - TNC : Trop nombreux pour être comptés - PNA : Paramètre non accrédité [] = Hors critères
Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH : Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

Tous les résultats d'analyse provenant de matrice solide sont calculés sur une base sèche, à moins d'avis contraires.

CONFIDENTIEL

Page 2 de 2